


# Natürlich – unser TRINKWASSER !

## Sicherheit auf einen Blick

Der Hauseigentümer ist für eine sachgemäße Wartung und Instandsetzung der Trinkwasserinstallation nach DIN EN 806-5 verantwortlich. Ein verantwortungsbewusster Umgang sichert die Trinkwasserqualität an ihrem Wasserhahn.

Eine Sichtprüfung der Rohrleitung und der eingebauten Armaturen muss stets bis zur Mauerdurchführung erfolgen. Sollten zwischen Wasserzähler und Mauerdurchführung Undichtigkeiten, Korrosionsstellen oder andere Mängel sichtbar sein, so setzen Sie sich bitte mit ihrem Wasserversorger in Verbindung.



Technisch vorbildlich, überall frei zugänglich, übersichtlich, sauber.

## Typische Mängel in der Trinkwasserinstallation

- Es können sich Luftpolster aufgrund fehlender Rohrbelüfter und -entlüfter in den Hochpunkten bilden, die auch zu falschen Verbrauchsmessungen führen können.
- Ohne freien Auslauf an einem defekten Heizungssicherheitsventil kann ablaufendes Wasser nicht erkannt werden. Dies führt oftmals zu hohen unerkannten Wasserverbräuchen mit den entsprechenden Verbrauchsgebühren.
- Wegen fehlender oder defekter Druckminderer bzw. Wasserfilter kann es zu Schäden in der Trinkwasseranlage kommen.
- Verengte Rohrleitungsquerschnitte, z.B. in alten Stahl- oder verzinkten Leitungen, führen zu Schäden, Druckabnahme, vermindertem Durchfluss und Geräuschen in der Installation.
- Der „vergessene“ nicht gewartete Wasserfilter führt zu bakteriellen Belastungen und Geschmacksveränderungen des Trinkwassers. Druck und Durchfluss werden reduziert bzw. sind nicht mehr möglich.

## Kurze Checkliste

	Ja	Nein
<b>Der Wasserzähler und die Hauptabsperreinrichtungen sind frei zugänglich.</b>		
<b>Es ist ein Druckminderer eingebaut?</b>		
Wenn ja, wird dieser <u>jährlich</u> gewartet?		
<b>Es ist ein Feinfilter eingebaut?</b>		
Wenn ja, wird dieser min. <u>halbjährlich</u> gewartet (Filterkerzenwechsel) bzw. regelmäßig rückgespült?		
<b>Sind an den Rohrleitungen oder Armaturen <u>keine</u> Korrosionsstellen vorhanden?</b>		
<b>Weißt ihr Trinkwasser <u>keine</u> sichtbaren Veränderungen auf (z.B. Geschmack, Geruch, Verfärbungen)?</b>		
<b>Sind bei der Wasserentnahme <u>keine</u> Geräusche zu hören?</b>		
<b>Werden alle Trinkwasserentnahmestellen regelmäßig geöffnet (z.B. auch im Keller, Gäste-Bad, etc.)?</b>		
<b>Gibt es zwischen Heizungsanlage und Trinkwasserinstallation <u>keine</u> Verbindung.</b>		
<b>Gibt es zwischen der Trinkwasserinstallation und einer Regenwassernutzungsanlage oder einem Hausbrunnen <u>keine</u> Verbindung.</b>		

Wenn eine Frage mit „Nein“ beantwortet wurde, setzen Sie sich bitte mit einem Installationsbetrieb in Verbindung. Wartungen und Instandsetzungen sind nur durch einen Vertragsinstallateurbetrieb der Reckenberg-Gruppe zulässig.